



建物劣化のサインを見逃さないようにしましょう



「屋根・屋上」のチェック


実際に屋根・屋上に上がってみて直接確かめてみましょう。

劣化を放置しておくと、防水層の傷み・室内への漏水を引き起こしてしまいます。

調査対象

床面（シート防水・露出防水・保護防水）、
屋上全般（パラペット・手すり・金物）、
バルコニー（床・天井・手すり・金物・隔離板など）

- 白いシミや亀裂がある
- 塗装が剥がれている
- コンクリート床に亀裂が多数見られる
- 塗り床材が剥がれている
- 塗り床材にキズ・退色が見られる
- 床シートが剥がれている
- 床シートにキズがある
- 新築してから（前回防水時から）7年以上経過している



「天井・外壁・外部階段・その他鉄部」のチェック

外壁などは全体的にカビ・コケなどにより汚染されやすく、

紫外線や雨風の影響も受けやすいもの。

劣化を放置しておくと美観が低下するだけでなく、

外壁の脱落なども引き起こしてしまいます。



調査対象

外壁（吹き付け塗装・タイル・石・直仕上げ・パネルなど）
外部階段（吹き付け塗装・タイル・石・直仕上げ・パネルなど）
シーリング材、金属部位（階段・手すり）、金属金具、シャッター

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 白いシミや亀裂がある | <input checked="" type="checkbox"/> 鉄部が腐食して穴があいている |
| <input checked="" type="checkbox"/> 塗装が剥がれている | <input checked="" type="checkbox"/> 鉄部塗装部のツヤがない・剥がれている |
| <input checked="" type="checkbox"/> 塗り床材が剥がれている | <input checked="" type="checkbox"/> 鉄部塗装部をこすると粉状のものが手に付く |
| <input checked="" type="checkbox"/> 塗り床材にキズ・退色が見られる | <input checked="" type="checkbox"/> タイルが剥がれている |
| <input checked="" type="checkbox"/> 床シートが剥がれている | <input checked="" type="checkbox"/> タイルに亀裂が多い |
| <input checked="" type="checkbox"/> 床シートにキズがある | <input checked="" type="checkbox"/> タイルの汚れが激しい |
| <input checked="" type="checkbox"/> 新築してから（前回防水時から）7年以上経過している | <input checked="" type="checkbox"/> タイルを叩くと軽い音がする箇所がある |
| <input checked="" type="checkbox"/> 鉄部にサビがある | <input checked="" type="checkbox"/> タイル目地から白い粉状のものが出てる |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 新築してから（前回塗装時から）5年以上経過している |



建物劣化のサインを見逃さないようにしましょう



「内部床・壁・天井・鉄部」のチェック

外部と比べると劣化が目立ちにくいかもしれません、

その分気付かぬうちに劣化が進みやすいので注意が必要です。

調査対象

床面（コンクリート・モルタル・タイル・石・シートなど）、
壁面（コンクリート・モルタル・タイル・石・クロス・ボード・下地材）、
天井（コンクリート・モルタル・クロス・ボード・下地材）



- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 白いシミや亀裂がある | <input checked="" type="checkbox"/> 鉄部にサビがある |
| <input checked="" type="checkbox"/> 塗装が剥がれている | <input checked="" type="checkbox"/> 鉄部が腐食して穴があいている |
| <input checked="" type="checkbox"/> 塗り床材が剥がれている | <input checked="" type="checkbox"/> 鉄部塗装部のツヤがない・剥がれている |
| <input checked="" type="checkbox"/> 塗り床材にキズ・退色が見られる | <input checked="" type="checkbox"/> 鉄部塗装部をこすると粉状のものが手に付く |
| <input checked="" type="checkbox"/> 床シートが剥がれている | <input checked="" type="checkbox"/> 新築してから（前回塗装時から）5年以上経過している |
| <input checked="" type="checkbox"/> 床シートにキズがある | <input checked="" type="checkbox"/> 新築してから（前回防水時から）7年以上経過している |
| <input checked="" type="checkbox"/> 新築してから（前回防水時から）7年以上経過している | |



「外部」のチェック

建物外部も重要なチェック箇所です。

忘れずに目を向け、劣化に対して早めの対処を施しましょう。

調査対象

自転車置き場、駐車場、アスファルト、
インターロッキング、外灯など金属部材

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 鉄部にサビがある | <input checked="" type="checkbox"/> 鉄部塗装部をこすると粉状のものが手に付く |
| <input checked="" type="checkbox"/> 鉄部が腐食して穴があいている | <input checked="" type="checkbox"/> 新築してから（前回塗装時から）5年以上経過している |
| <input checked="" type="checkbox"/> 鉄部塗装部のツヤがない・剥がれている | |



「給排水設備」のチェック

水回りの劣化は建物全体の劣化を助長させてしまいます。
気になる部分は早めに修繕しておきましょう。



調査対象

機器類（水槽・ポンプ）、配管類（給水・排水・雨水）、
器具類（給水栓・排水目皿）、排水ピット、排水枠

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 住戸内に水漏れ跡がある | <input checked="" type="checkbox"/> 流し台などの排水管から異臭がする |
| <input checked="" type="checkbox"/> 住戸内の壁にカビが発生している | <input checked="" type="checkbox"/> 排水の流れが悪い |
| <input checked="" type="checkbox"/> 結露が激しい | <input checked="" type="checkbox"/> 漏水事故を起こしている |

